

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Ref. Nr.: 0432-CPR-4230-900024

- Kenncode des Produkttyps:** GLW Lamellenmatten gem. EN 14303,  
Warengruppe 060LAM – Austroflex Glaswoll-Lamellenmatte
- Chargennummer:** siehe Verpackung oder Etikett
- Verwendungszweck:** Glaswolle Lamellenmatte, Wärmedämmstoff für technische  
Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen.
- Bezeichnung:** **AUSTROFLEX Glaswoll-Lamellenmatten**
- Kontaktanschrift Hersteller:** Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH  
Finkensteiner Strasse 7  
A-9585 Gödersdorf-Villach
- System der Bewertung:** System 1
- Leistungserklärung:** Die notifizierte Stelle MPA NRW – 0432 – hat die Erstinspektion des  
Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende  
Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen  
Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
ausgestellt.


#### Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandklasse	A2 s1-d0	EN 14303
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{50^{\circ}\text{C}} = 0,047$ $\lambda_{100^{\circ}\text{C}} = 0,059$ $\lambda_{150^{\circ}\text{C}} = 0,076$ $\lambda_{200^{\circ}\text{C}} = 0,100$ $\lambda_{250^{\circ}\text{C}} = 0,130$	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	ST(+) 260	
Lösliche Chlorid-Ionen	CL25,0	
pH-Wert	pH10,0	

Gödersdorf am 29.1.2015



i.V. Stefan Aichholzer  
Vertriebsleitung



i.A. Richard Katzer  
Technik